

**Акт  
обследования здания МАДОУ – детский сад № 209  
на предмет пожарной безопасности**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заведующий Ступак О.В.

Члены комиссии:

Заместитель заведующего Матвиенко Н.В.

Заведующий хозяйством Суворова О.С.


В период с года провели обследование здания МАДОУ – детский сад № 209 на предмет пожарной безопасности.

В результате осмотра сделано заключение:


| №  | Наименование мероприятий  | Какая работа проведена  |
|----|---|---|
| 1. | В учреждении проверен и обеспечен свободный доступ для людей к путям эвакуации и эвакуационным выходам.                           | Всего 8 эвакуационных пожарных выходов в здании, 3 внутренних эвакуационных пожарных лестниц расположенных в 5 группах. Эвакуационное освещение находится в круглосуточном режиме работы и включается автоматически при прекращении рабочего освещения. Во всем здании на путях эвакуации и эвакуационных выходах в наличии знаки эвакуации. В музыкально-физкультурном зале, групповых помещениях, электрощитовой, прачечной, кухне в наличии аптечка первой медицинской помощи. |
| 2. | В учреждении обеспечено наличие возможности для людей беспрепятственно самостоятельно покинуть здание через эвакуационные выходы. | Во всех эвакуационных выходах запоры на дверях обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. Эвакуационные пути свободны, ворота открываются вручную. На вахте в наличии ключ для открывания ворот. Ключи от ворот хранятся у вахтера и у заведующего на ночь передаются дежурному сторожу, который обходит здание каждый час.  |
| 3. | На территории здания обеспечен свободный проезд пожарной техники.   | Ежедневная очистка дороги ведущей к детскому саду, проезда. На здании имеется указатель ПГ с указанием направления движения к пожарным гидрантам и с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения. ПГ расположен на Амундсена 64а в исправном состоянии.   |
| 4. | Провели ревизию первичных средств пожаротушения на предмет их исправности и наличия полного комплекта.                            | В наличии и в исправном состоянии — огнетушителей: 10, (10 порошковых).<br>В наличии и в исправном состоянии 4 пожарных шкафа.<br>В 2018 г. проведена перемотка пожарных рукавов на новую складку, что зафиксировано в журнале, акте проверки, в листах учета перемотки). Пожарный рукав присоединен к пожарному стволу. 2018 г. проведена проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и исправности пожарных кранов, что зафиксировано в            |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>журнале, акте проверки. Помещения повышенной опасности: щитовая, прачечная, пищеблок, склады соответствуют требованиям пожарной безопасности (оснащены огнетушителями, имеют расчет по определению категории взрывопожарной и пожарной опасности, определен класс зоны по правилам устройства электроустановок). В каждой щитовой в наличии ящик с песком, резиновый коврик, огнетушитель, диэлектрические перчатки в соответствии с техническими требованиями. Все помещения свободны для доступа.</p>   |
| 5. | <p>Организовано инструктивно-методические занятия по формированию навыков применения средств первичного пожаротушения.</p>   | <p>2019 г. проведено инструктивно-методическое занятие с сотрудниками ДОУ по применению средств первичного пожаротушения, что зафиксировано в журнале инструктажа и в Протоколе 2019 г. проведена тренировка по практической отработке планов эвакуации среди обслуживающего персонала и воспитанников ДОУ.</p>  |
| 6. | <p>Проверено и обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, систем пожарной сигнализации, дублирующий сигнал о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации.</p>     | <p>2019 г. обслуживающая организация ООО «Защита» провела внеплановую проверку технического состояния установки пожаротушения, пожарной сигнализации, что подтверждено Актом проверки и записью в журнале регистрации работ.</p> <p>2019 г. обслуживающая организация ООО «Актай-Мониторинг» провели внеплановую проверку работоспособности и канала связи «Стрелец-Мониторинг», что подтверждено Актом проверки.</p> <p>2019 г. проведена чистка вентиляционных систем (вытяжных и приточных от пыли и пожароопасных отложений, жира) о чем свидетельствует акт приема чистки вентиляции.</p> |
| 7. | <p>Комиссией проанализированы принятые ранее нормативные документы (приказы, должностные инструкции, инструкции по охране труда и пожарной безопасности) о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, распределении и закреплении персональной ответственности в трудовых договорах и должностных инструкциях.</p> | <p>На 2019 год приказом заведующего назначены ответственные лица за ПБ, закреплена персональная ответственность за безопасность воспитанников.</p> <p>Ответственным по ОТ проведен дополнительный внеплановый инструктаж по ПБ с сотрудниками, дежурными – вахтером и сторожем по порядку действий при получении информации о пожаре.</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>при выходе на внутреннюю эвакуационную лестницу (3 лестницы) имеется исправный электрический фонарь;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в наличии планы эвакуации;</li><li>- по периметру здания (внутри, снаружи, на воротах) установлены знаки «Курение запрещено»;</li><li>- в каждой группе для детей и взрослых марлевые повязки;</li><li>- май 2019 год проведена учебная плановая эвакуация детей и сотрудников МАДОУ</li></ul> |
|--|--|--|

Председатель комиссии – заведующий Ступак О.В. 

Члены комиссии:

Заместитель заведующего Матвиенко Н.В. 

Заведующий хозяйством Суворова О.С. 